

15 - a) demolizione di porta e parete esistente
b) posa porta E190 da 90cm
c) maniglione antipanco omologato
d) tinteggiatura

25 - a) intonaco antiraffirma con resistenza al fuoco REI120
dello spessore di 30mm a base di elementi di roccia
naturale espansa e legante
b) zoccolino
c) tinteggiatura

14 - a) realizzazione di parete certificata E190 con parete in muratura
secondo DM 16/02/2007 non portante con blocco: % foratura
>55%, S >=180mm
b) intonaco civile sulle due facce
c) posa porta E190 da 120cm con maniglione antipanco omologato
d) zoccolino
e) tinteggiatura

parete su scuola saint martin
pratica vvf 4775

parete su scuola saint martin
pratica vvf 4775

17 - a) realizzazione di parete certificata E190 con parete in muratura
secondo DM 16/02/2007 non portante con blocco: % foratura
>55%, S >=180mm
b) intonaco civile sulle due facce
c) posa porta E190 da 120cm
d) maniglione antipanco omologato
e) zoccolino
f) tinteggiatura

20 - a) demolizione di porta e parete esistente
b) realizzazione di parete certificata E190 con parete in muratura
secondo DM 16/02/2007 non portante con blocco: % foratura
>55%, S >=180mm
c) intonaco civile sulle due facce
d) posa porta E190 da 90+30cm
e) maniglione antipanco omologato
f) zoccolino
g) tinteggiatura

22 - a) demolizione di porta esistente
b) posa porta E190 da 90cm +30cm

16 - a) realizzazione di parete certificata E190 con parete in muratura
secondo DM 16/02/2007 non portante con blocco: % foratura
>55%, S >=180mm
b) intonaco civile sulle due facce
c) posa porta E190 da 120cm
d) maniglione antipanco omologato
e) zoccolino
f) tinteggiatura

18 - a) demolizione di porta e parete esistente
b) realizzazione di parete certificata E190 con parete in muratura
secondo DM 16/02/2007 non portante con blocco: % foratura
>55%, S >=180mm
c) intonaco civile sulle due facce
d) posa porta E190 da 90+30cm
e) maniglione antipanco omologato
f) zoccolino
g) tinteggiatura

19 - a) intonaco antiraffirma con resistenza al fuoco REI120
dello spessore di 30mm a base di elementi di roccia
naturale espansa e legante
b) zoccolino
c) tinteggiatura

21 - a) intonaco antiraffirma con resistenza al fuoco REI120
dello spessore di 30mm a base di elementi di roccia
naturale espansa e legante
b) zoccolino
c) tinteggiatura

23 - a) demolizione di porta esistente
b) posa porta E190 da 120cm

24 - a) demolizione di porta esistente
b) posa porta E190 da 90cm

PIANTA PIANO TERRENO

PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA
SENZA PUBBLICO
505 mq
massimo affollamento <100 persone

PALESTRA
MASSIMA CAPACITA' DI PUBBLICO 105 PERSONE
540 mq
massimo affollamento pubblico 70 persone
massimo affollamento atleti 35 persone



T.I.E.E.
Saverio GALLO
Per. Ind. Roberto TREVIS
Det. Ing. Paolo VERDOIA
Per. Ind. Alessandro ZANON
S. Via Veneri - 11100 AOSTA
Telefono +39 0165-2482.01
Fax +39 0165-2482.02
e-mail: info@shimproval.it
Studio certificato
UNI EN ISO 9001:2015

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
COMUNE DI AOSTA
COMMUNE DE AOSTE
COMITTEE
Amministrazione Comunale di Aosta
OGGETTO
Adeguamento normativo antincendio delle Palestre
comunitari con annessa Autorinnesca site in
Via Volontari del Sangue di Aosta

INTERVENTI OPERE EDILI
PIANO TERRA

FASE	N° COMMESSA	DATA	SCALA
PROGETTO	161215_090	marzo 2020	1:100
	REDAITTO	VERIFICATO	RESPONSABILE QUALITA'
	Saverio GALLO	Paolo VERDOIA	Saverio GALLO

CRONOLOGIA	PROGETTO del 26/03/2020 Reg. n° 1 del 07/04/2020
CONSULENTE E COLLABORATORI	Reg. n° del - Reg. n° del - Reg. n° del -

Con riserva tutti i diritti concessi con il presente documento, con diritto di riproduzione o rendendo accessibile a terzi, previa autorizzazione

Il tecnico incaricato

